


LEGENDA SOTTOSERVIZI	
	FASTWEB
	ASTER INFIABIATA
	IRETI GAS
	IRETI ACQUA
	IRETI RETE NERA
	TELECOM ITALIA
	ENEL BASSA TENSIONE
	ENEL MEDIA TENSIONE
LEGENDA DI PROGETTO	
	RETE ACQUEDOTTO
	RETE NERA PRINCIPALE
	RETE BIANCA PRINCIPALE
	RETE BIANCA SECONDARIA
	RETE NERA SECONDARIA
	POZZETTI RETE NERA 60x60cm
	POZZETTI RETE NERA 40x40cm
	POZZETTI RETE BIANCA 60x60cm
	POZZETTI RETE BIANCA 80x80cm
	CADITOIE RETE BIANCA 100x36cm
	VALVOLE ACQUEDOTTO

- NORME UNI:**
- LE TUBAZIONI FOGNARIE IN PVC SARANNO CON GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO IN GOMMA RIGIDO, DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORMA UNI-EN-1401-1, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
 - LE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN PEAD SARANNO AD ALTA DENSITA' PE100, CONFORMI ALLE NORMA UNI-EN-12201 ED ISO 4427, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
 - LE TUBAZIONI ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE SARANNO A GIUNTO ELASTICO "RAPIDO", CONFORMI ALLA NORMA UNI 9163, PRESENTARE MARCATURA CE E ESSERE CONTRASSEGNAO OGNI METRO CON MARCHIO DEL PRODUTTORE, DIAMETRO, DATA DI PRODUZIONE E SIMBOLO IIP.
 - GLI ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA UNI-EN-1917 E PRESENTARE MARCATURA CE.
 - GLI ELEMENTI IN G.S. (CHIUSINI E GRIGLIE) DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA UNI-EN-124 E PRESENTARE MARCATURA CE.
 - LA TABELLA NON È ESAUSTIVA, PER QUANTO NON SPECIFICATO SI RIMANDA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO O ALLE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE AL PROGETTO



Comune

GENOVA

Titolo del progetto

ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA AURELIO ROBINO A VALLE DEL CIVICO N° 72 E NELLE VIE LIMITROFE

Livello di progettazione		Settore di business	Disciplina	
E - ESECUTIVO		I3 - FOGNATURA	GEN - GENERALE	
Numero	Titolo	Scala		
EG - 15	PLANIMETRIE DI VIA AMEGLIO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO	1:200		
ID Progetto		Titolo sintetico (nome file di stampa)		Codifica WBS
2017GESI0023				C75I3-A008-01-0069

00	23/11/2018	Emissione	GC	AC	MG
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Redatto:	Verificato:	Approvato:
Ing. Gerardo Capannelli	Geom. Antonio Crivellari	Ing. Marco Guerra

IRETI
Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI S.p.A. - Società con socio unico IREN S.p.A.
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A.
Sede legale: S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona (AL)
cod.fisc. e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it

FERRETTI PROGETTAZIONI S.R.L.
Via XX Settembre 34/10 - 16121 Genova - Tel. 010 359681
Capitale sociale € 10.000,00 i.v. - cod. fisc. e partita I.V.A. 02496240967 - REA GE - 488370
ferretti.progettazioni@pec.it - email: info@ferretti.progettazioni.it