

QGE
QCON

punto di consegna e.e.
80 kW/400V
illuminazione CASCELLA e
alimentazione banchina di
levante

PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI
TERRA A PARTIRE DAL QUADRO QGE COMPOSTA
DA N.4 PUNTAZZE E TRECCIA DI RAME NUDO DA 16
mmq DA POSARE ALL'INTERNO DELLO SCAVO A
DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO

Allaccio a rete idrica da
intercapedine Jean Nouvel

posa interrata di:
n.2 cavidotti Ø125 e.e.
n.1 cavidotto Ø125 per posa tubo PEad PE100 PN11
De63 AFS

Rete esistente di alimentazione
colonnine servizi (acqua + ee)

prevedere il collegamento
nuovi cavidotti a quelli esistenti
a servizio della banchina

posa interrata di:
n.2 cavidotti Ø125 e.e.
n.1 cavidotto Ø125 per posa
De63 AFS

0 5 10

4 S02

PADIGLIONE J. NOUVEL

