## LEGENDA SIMBOLI E PARTICOLARI INSTALLATIVI TIPOLOGICI

### DETTAGLIO TIPO - 01
PARTICOLARE INSTALLATIVO CASSETTA DA INCASSO

NON IN SCALA

### DETTAGLIO TIPO - 02
POSTAZIONE DI LAVORO A PARETE/PAVIMENTO




NON IN SCALA

### DETTAGLIO TIPO - 03
INSTALLAZIONE CANALINE IN PAVIMENTO FLOTTANTE - SOVRAPPOSTE O AFFIANCATE




NON IN SCALA

### DETTAGLIO TIPO - 04
ESEMPIO INSTALLATIVO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI TECNICI

NON IN SCALA

### DETTAGLIO TIPO - 05
PARTICOLARE RIVELATORE DI FUMO IN AMBIENTE




NON IN SCALA

### DETTAGLIO TIPO - 06
PARTICOLARE RIVELATORE DI FUMO IN PAVIMENTO FLOTTANTE




NON IN SCALA

### DETTAGLIO TIPO - 07
PARTICOLARE PANNELLO ALARME INCENDI (OTTICO/ACUSTICO) E PULSANTE ALLARME




NON IN SCALA

### DETTAGLIO TIPO - 08
PARTICOLARE DIFFUSORE SONORO EVAC IN AMBIENTE




NON IN SCALA

### DETTAGLIO TIPO - 09
PARTICOLARE BINARIO ELETTRIFICATO




NON IN SCALA

### NOTE GENERALI:
1. IL PRESENTE DISEGNO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI IN ESSO RAPPRESENTATI;
2. PER LE PLANIMETRIE FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALL'ULTIMA VERSIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO;
3. LE DIMENSIONI DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DEGLI IMPIANTI SONO CONFORMI AL DISEGNO DEL PROGETTO CON LE INDICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI SPECIFICATE NEGLI ELABORATI DEL PROGETTISTA TERMICO;
4. PRIMA DELL'INIZIO DI LAVORI L'IMPRESA DOVRA' VERIFICARE EVENTUALI INTERFERENZE CON ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI;
5. LA DITTA APPALTATRICE DEVE VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL PROGETTO ALLE REALI CONDIZIONI DI CANTIERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI; EVENTUALI DISCORDANZE RISCONTRATE DOVRANNO ESSERE ALLA D.L. CON RIFERIMENTO ANCHE A QUANTO SPECIFICATO NEI GRAFICI DI DETTAGLIO DEL PROGETTO ARCHITETTONICO;
6. IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEGLI ELEMENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE LE CONDIZIONI DI ISOLLAMENTO MEDIANTE SIGILLANTI REI PER DI PASSAGGIO CAPACI DI RIPRISTINARE IL GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO DEI COMPONENTI EDILIZI ATTRAVERSATI;
7. TUTTE LE APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DEI CONTROSOFFITTI SARANNO RESE ACCESSIBILI PER MEZZO DI BOTOLE DI ISPEZIONE DI ADEGUATE DIMENSIONI, OPPORTUNAMENTE SEGNALATE E POSIZIONATE DALL'IMPRESA;
8. LA DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA PRINCIPALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E' REALIZZATA TRAMITE CANALINE ZINCATE E CAVIDOTTI CORRUGATI A DOPPIA PARETE, DEBITAMENTE DIMENSIONATI, CON PASSAGGIO TRAMITE PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI, SOTTO PAVIMENTO GALLEGGIANTE E CONTROSOFFITTI;
9. LA DISTRIBUZIONE SECONDARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E' REALIZZATA TRAMITE TRACCIA RIGIDA (A VISTA/CONTROSOFFITTI) E GUAINA SPIRALATA CON PASSAGGIO A PAVIMENTO/PARETE/SOFFITTO TRAMITE PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI;
10. GLI IMPIANTI ELETTRICI E QUELLI SPECIALI SONO REALIZZATI TRAMITE TUBAZIONI E CANALINE SEPARATE MA ALMENO UN STESSO PASSAGGIO/PERCORSO;
11. TUTTE LE TUBAZIONI INSTALLATE IN VISTA IN AMBIENTI ESTERNI SARANNO DEL TIPO IN PVC AUTOESTINGUENTE RIGIDO CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 MINIMO;
12. TUTTE LE TUBAZIONI INSTALLATE IN VISTA IN AMBIENTI INTERNI SARANNO DEL TIPO IN RAME;
13. LA DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA E' STATA CONCEPITA PER ESSERE IL MENO INVASIVA POSSIBILE, NEL MASSIMO RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DALLA D.L. E DALLA PROPRIETA';
14. PER TUTTE LE ALIMENTAZIONI CHE NON VI E' LA POSSIBILITA' DI PASSAGGIO SOTTOTRACCIA O ANCHE IN VISTA IN RAME/ACCIAIO, SARA' PREVISTA DIRETTAMENTE LA POSA DI CAVI ELETTRICI AD ISOLAMENTO MINERALE;
15. TUTTE LE TUBAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE FINALI SARANNO DIAMETRO MINIMO 25@M/M;
16. TUTTE LE MONTANTI DELLE UNITA' SARANNO DIAMETRO MINIMO 63@M/M;
17. TUTTE LE TUBAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE FINALI M.,AVRANNO DIAMETRO MINIMO 25@M/M;
18. TUTTE LE TUBAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE FINALI SPECIALI AVRANNO DIAMETRO MINIMO 25@M/M;
19. TUTTE LE TUBAZIONI PREVISTE PER LE UTENZE FINALI LUCI AVRANNO DIAMETRO MINIMO 20@M/M;
20. PER LE TUBAZIONI INCASSATE A PAVIMENTO, SI DOVRANNO RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA SARANNO ALIMENTATE DA QUADRO DI ZONA TRAMITE LINEA ELETTRICA DEDICATA E PROTETTA DA INTERRUTTORE A BORDO QUADRO. LA DISTRIBUZIONE SARA' COSTITUITA DA DAI BUSBAR ADEGUATA, CAVO ELETTRICO, ETC. DI TUTTO DEBITAMENTE DIMENSIONATO;
21. TUTTI I MATERIALI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE (CPR 305/11);
22. PER IL PREGIO POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DEGLI IMPIANTI NECESSARIO E DELL'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE, OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE PROGETTUALI ED ESSI DEDICATE.
23. TUTTE LE SCELTE IMPIANTISTICHE SARANNO CONCORDATE E CONFERMATE IN FASE DI LAVORAZIONE CON LA D.L.

### NOTA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
TUTTI I CORPI ILLUMINANTI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
a. TEMPERATURA DI COLORE 3000°K;
b. ALIMENTAZIONE 230V 50HZ (SALVO DIVERSAMENTE CRI 80;
c. ALIMENTAZIONE ELETTRONICA;
d. LE OTTICHE DEI CORPI ILLUMINANTI VARIANO A SECONDA DELLA DESTINAZIONE D'USO E DAGLI EFFETTI RICHIESTI PER I SINGOLI AMBIENTI MUSEALI.
INOLTRE L'IMPIANTO SARA' COMPOSTO DA APPARECCHI DI EMERGENZA DISTRIBUITI DALLE NORME, QUELLI DIVERSAMENTI SARANNO COMANDATE DA RELATIVO TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI UN APPOSITO PULSANTE DI COMANDO, UBICATO NEL LOCALE INTERPONTI, MENTRE QUELLE NON DIVERSAMENTE SARANNO COMANDATE DIRETTAMENTE DAL QUADRO ELETTRICO DI ZONA.

## LEGENDA: IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC

- CENTRALE EVAC COMPATTA A 4 ZONE
- DIFFUSORE QUADRATO PARETE/SOFFITTO IN METALLO 6W EN54-24 EvacXX: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
- PROIETTORE BIDIREZIONALE 6-8W EN54-24 EvacXX: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
- POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA CON 12 ZONE EN54-16
- MICROFONO A STELO
- PROIETTORE MONODIREZIONALE ANTIVANDALO 20W EN54-24

## LEGENDA: IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

- CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA ESPANDIBILE
- PANNELLO ACUSTICO LUMINOSO ALLARME INCENDIO CON SIRENA LAMPEGGIANTE
- INDICATORE LED DI SEGNALAZIONE PER RILEVATORI SOTTOPAVIMENTO GALLEGGIANTE p. INSTALLAZIONE A PAVIMENTO
- RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO c. INSTALLAZIONE A SOFFITTO - op. INSTALLAZIONE SOTTO PAVIMENTO c. INSTALLAZIONE A PARETE IN VANO TECNICO (CAVEDIO, VANO ASCENSORE, ecc)
- MODULO INDIRIZZATO PER COLLEGAMENTO BARRIERE LINEARI DI FUMO
- RIVELATORE LINEARE DI FUMO DA 5 - 50m
- RIVELATORE LINEARE DI FUMO DA 3 - 30m
- TRASLATORE DI SEGNALE WIRELESS
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS c. INSTALLAZIONE A SOFFITTO
- PULSANTE DI SEGNALAZIONE IN CASSETTA STAGNA A ROTTURA DI VETRO
- PORTA CI PORTONE REI CON ELETTROMAGNETE 50KG

## LEGENDA: IMPIANTI SPECIALI

- SPIA DI SEGNALAZIONE + RONZATORE
- PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME (RESET)
- PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE
- NODO EQUIPOTENZIALE
- POZZETTO IN CLS DIMENSIONE 40x40/30x30CM CONTENTE DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO DA 1,5MT COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA

## LEGENDA: IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALE

- SCATOLA PORTAPRUTTO DA INCASSO
- SCATOLA PORTAPRUTTO DA ESTERNO A PARETE
- SCATOLA PORTAPRUTTO DA ESTERNO A PARETE CON CONTENITORE A TENUTA STAGNA
- LAMPADA EMERGENZA LED DA 11W CON AUTONOMIA 1 HORA ISOTATE DI TIPOLOGIA/MARK PER LE INDICAZIONI DELLE VIE DI ESODO
- PRESA BIPASSO 10/16A STANDARD ITALIANO
- PRESA UNEL 10/16A STANDARD TEDESCO
- ANTENNA ACCESS POINT WI-FI WIRELESS
- PRESA RJ45 UTP CAT.6
- QUADRO ELETTRICO DI ZONA
- ARMADIO RACK DI ZONA
- CAVIDOTTO CORRUGATO IN PVC
- CANALINA METALLICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DIMENSIONE VARIABILE
- CANALINA METALLICA SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPECIALI DIMENSIONE VARIABILE
- QUADRETTO PRESE INDUSTRIALE COMPOSTO DA N.2 PRESE CEE 220V-1^, N.2 PRESE 400V 3P+T+N AD INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 5A 4P
- PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA COMPLETO DI TUBAZIONE, CASSETTA DI DERIVAZIONE E CAVO ETC. CON LINEA DEDICATA DA QUADRO ELETTRICO DI ZONA PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DA 16A (IL TUTTO DEBITAMENTE DIMENSIONATO)
- NODO E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI SUPPLEMENTARI

## LEGENDA: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- TELECAMERA IP WINDOME 2MP 2.1 - 13MM A COLORI PER ESTERNI TvcXX: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA c. INSTALLAZIONE A SOFFITTO
- TELECAMERA BULLET 2MPX 2.7 - 13MM IR4 A COLORI PER ESTERNI TvcXX: IDENTIFICATIVO APPARECCHIATURA
- MONITOR 32" LED HD
- VIDEOREGISTRATORE DI RETE 16/8 -16 FLUSSI VIDEO 5MP
- SWITCH DI RETE 8 PORTE GIGABIT POE

## LEGENDA: IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE

- CONTATTO MAGNETICO WIRELESS
- ESPANSIONE WIRELESS
- CENTRALE ANTINTRUSIONE IN BOX METALLICO
- TASTIERA SAFE KEY ALFANUMERICA
- SIRENA PIEZOELETTRICA INTERNA IN CONTENITORE PLASTICO
- SIRENA PER ESTERNI CON LAMPEGGIANTE A LED WIRELESS 100DB 1M

## LEGENDA: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

| | | ID |
|---|---|---|
| | INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI (TECNOLOGIA PIR) | |
| | INTERRUTTORE UNIPOLARE 10/16A | |
| | DEVIATORE 10/16A | |
| C.C.I. | COMANDO CENTRALIZZATO PER L'ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E REGOLAZIONE DELLE LUCI (EQUIPAGGIATO CON DRIVER DALI | |
| LINN.GOPLYY (Ex) | CODICE IDENTIFICATIVO DEL CORPO ILLUMINANTE Nn: IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA - GOPL: QUADRO DI RIFERIMENTO (V. PIANO) YY: CIRCUITO DI RIFERIMENTO - Ex: ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA | |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI MILLWORK - FLOS BESPOKE MOD. SLIM6 - DRIVER DALI in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L01 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED SPOT - FLOS OUTDOOR MOD. SIGMA 2.2HORIAL - NO DIMM in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L02 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED SPOT - FLOS OUTDOOR MOD. SIGMA 2.2HORIAL - NO DIMM in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L03 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - FLOS BESPOKE MOD. PROFILO CALANDRATO A MISURA - DK DALI in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L04 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS MOD. TIGHT LIGHT 48 x TAP LED 2x10W 1600lm total 3000K CRI80 in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L05 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS MOD. THE BLACK LINE TRIM 2 SPOTS LED 6.5W 43° FLOOD in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L06 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS MOD. LIGHT SUPPLY FIXED 700M DIMMABLE LED 28W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L07 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI BURRASI - FLOS MOD. UT PRO BURRASI 100 DIMMER INCL. LED ARRAY 23.5W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L08 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRIMS - FLOS ARCHITECTURAL MOD. UT SPOT TRACK ØW DR. DALI LED 24.1W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L09 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L10 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED SPOT - FLOS ARCHITECTURAL MOD. THE TRADING MAGNET SUPPLY+SPOTS - DRIVER DALI - DIMMABLE WITH MAGNET CONTROL COMPATIBLE in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L11 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI RECESSED - FLOS ARCHITECTURAL MOD. SPOT GE DALI LED ARRAY 12.6W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L12 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL TRACK - FLOS ARCHITECTURAL MOD. LIGHTLIGHT WALL SYST. TR L= 200 in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L13 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL TRACK - FLOS ARCHITECTURAL MOD. LIGHTLIGHT WALL SYST.DUE in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L14 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - FLOS ARCHITECTURAL MOD. THE TRADING MAGNET SUSPENSION PROFILE DALI+150+PLUS MAINT CONTROL in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L15 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRACK FLOS ARCHITECTURAL MOD. SPOT 90 DRIVER DALI LED 8.5W 14° SPOT in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L16 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BESPOKE MOD. LIGHT PING MD LED 41W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L17 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BESPOKE MOD. LIGHT PING MD LED 32W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L18 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BESPOKE MOD. LIGHT PING LED 65W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L19 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION FLOS BESPOKE MOD. LIGHT PING LED 65W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L20 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO D SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS OUTDOOR MOD. MURPANCO COB LED 22W/4K/IP66 in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L21 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRIMS - FLOS ARCHITECTURAL MOD. UT SPOT TRACK ØW DR. DALI LED 24.1W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L22 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L23 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI TRIMS - FLOS ARCHITECTURAL MOD. UT SPOT TRACK ØW DR. DALI LED 24.1W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L24 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI CEILING - FLOS MOD. TRACK in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L25 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - FLOS ARCHITECTURAL MOD. THE TRADING MAGNET SUSPENSION PROFILE DALI+150+PLUS MAINT CONTROL in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L26 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLOS OUTDOOR MOD. MURPANCO COB LED 22W/4K/IP66 in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L27 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SPOT - FLOS OUTDOOR MOD. LOTA POMER LED ORIENTABLE 24V 3.5W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L28 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - SIMES MOD. LINEAR CORNICIONE CORTO LED 11W 3000K in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L29 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION - ISLEDA MOD. IPLAN LED 40W 2000K UGR<19 - DRIVER in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L30 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI SUSPENSION/SURFACE - OSRAM MOD. SOHOLED STADIA 44W in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L31 |
| | CORPO ILLUMINANTE TIPO C SIMILARE DI CARATTERISTICHE CORRISPONDENTI WALL - FLAPLED MOD. SSP-MCT ETREFLED 14.5W/NL IP30 in TITOLO DISIMBUFICATIVO E' INDICATO IL MODELLO | L32 |

## PIANTA PIANO TERRA_scala 1/100


Via Garibaldi
Salita S. Maria
Piazza della Commenda
Via pre
N.1 LUCE DA PARETE
N.1 LUCE DA PARETE
N.1 LUCE DA PARETE