A1100MM



MATERIALI

PROFILATI E PIATTI	
NORME	TIPO DI MATERIALE
EN	EN 10025/S355 JR
EN	EN 10025/S275 JR

BULLONERIA

MATERIALE BULLONI

-BULLONI : CLASSE 8.8 UNI 3740 (ISO 898)
-DADI : CLASSE 8 UNI 3740 (ISO 898/2)
-RONDELLE : ACCIAIO C50 UNI 7845 (ISO 898)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI BULLONI

-BULLONE : EN24014 (ISO 4014) EX UNI 5712
-DADO : EN 24032(ISO 4032) EX UNI 5713
-RONDELLE : UNI-ISO 8738 EX UNI 5714

SPECIFICA PER BULLONERIA

DIAMETRO BULLONEmm.		12	14	16	18	20	22	24	27
DIAMETRO FORO mm.		13	15	17	19	21	23.5	25.5	28.5
COPPIA DI SERRAGGIO (Kgxm)	cl. 8.8	9.0	14.4	22.5	30.9	43.9	59.7	75.9	111.0
	cl. 10.9	11.3	18.0	28.1	38.7	54.9	74.7	94.9	138.8

NOTA SALDATURE

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

NON ACCETTABILE

SOLUZIONE ALTERNATIVA

NOTE GENERALI:

- _____ e _____ indicano nuova costruzione
- Tutte le misure sono in mm tranne ove indicato diversamente
- Le quote altimetriche sono espresse in metri
- Per copriferro si intende il ricoprimento di calcestruzzo misurato dal filo esterno di tutti i ferri (staffe comprese) dovrà essere pari a 5 cm in fondazione e in elevazione.
- I ferri d'armatura dovranno avere tutti gli incroci legati con filo di ferro
- TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN OPERA

PROPRIETA' DEI MATERIALI

- CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI CONFEZIONATO CON mc. 0.5 di sabbia di fiume; mc. 0.9 di pietrisco; Kg. 150 di cemento tipo 425; rapporto A/C = 0.5
  CLASSE DI ESPOSIZIONE: X0
- CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI : Classe C32/40
  CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS1
- CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE : Classe C32/40
  CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS1
- ACCIAIO IN BARRE PER C.A. : B450C

Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato
3					
2					
1	24/07/2018	REVISIONE	LC	LC	MP
0	30/11/2015	EMISSIONE	LC	LC	MP

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Direttore **Arch. Mirco Grassi**

PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE

Dirigente **Arch. Mirco Grassi**

Comittente: COMUNE DI GENOVA

Codice Progetto: 01.38.01

CAPO PROGETTO **Arch. Marco Pesce**

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO **Arch. Ines Marasso**

Progetto Architettonico
Responsabile: Arch. Marco Pesce
Collaboratori: Arch. Eugenio Ghidini, Arch. Daniele Siviero

Rilievi
Responsabile: Arch. Marco Pesce
Collaboratori: Geom. Mauro Burgassi

Progetto Strutture
Responsabile: Ing. Luca Caviglione
Collaboratori: Ing. Marco Gaffoglio, Geom. Mauro Burgassi

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: Geom. Carlo Solisio

Studi geologici: Geol. Francesco Valle

Progetto e Computi Impianti
Responsabile: Ing. Sandro Morandi
Collaboratori: Ing. Alberto Borneto, Ing. Antonino Riccio Tabassi, Ing. Massimiliano Giudici, Arch. Paola Negro

Progetto Prevenzione incendi: Arch. Marco Pesce

Progetto aspetti vegetazionali: -

Computi metrici e Capitolati
Responsabile: Arch. Marco Pesce
Collaboratori: Geom. Andrea Miglio

Verifica accessibilità: -

Intervento/Opera
PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA - VOLTRI

Municipio: VII Ponente

Quartiere: Voltri

N° progr. tav. | N° tot. tav.

Oggetto della tavola
PLANIMETRIA TETTOIA

Scala: 1:100

Data: Aprile2015

Tavola N°
ST.20-18
D-St

Livello Progettazione: DEFINITIVO | STRUTTURALE

Codice GULP: 14796

Codice OPERA: -

Codice identificativo tavola: 01.38-D-ST.20-18.dwg

A1100MM